

Таблица 5 - Программа снижения потерь электроэнергии

ООО "Теплосеть-2000"

Наименование ТСО

Приложение №1

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения		Ответственная служба	Объем мероприятия	Годовое снижение потерь электроэнергии от внедрения мероприятия, тыс кВт.ч/%					
		начало	окончание			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Организационные мероприятия										
1.1	Оптимизация мест размещения 6 кВ	2013	2014	ОТЭ	6 шт.			0.01/0.5			
2	Технические мероприятия										
2.1	Замена ламп освещения территории на светодиодные	2013	2014	ОТЭ	10 шт.			0.06/0.27			
2.2	Выравнивание нагрузок фаз в сети 0,4 кВ	2013	2014	ОТЭ	48 шт.			0.05/0.22			
3	Совершенствование систем расчетного и технического учета										
4	Всего										
4.1	СТРАВАЮЩО: Всего в процентах от фактических потерь электроэнергии							0.12/0.99			
4.2	СТРАВАЮЩО: Всего в процентах от отпуска электроэнергии в сеть										

Дорошенко Ю.В.
Ф.И.О.

Директор

Должность

18.01.12.